

СОГЛАСОВАНО

Председатель местной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» ВОИ
Кировского района

« » 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАOU

«01»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 55»
дошкольного структурного подразделения
(здание по адресу: ул. Транзитная, д. 40)

1. Общие сведения об объекте.

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№№ п/п	Наименование (вид)	Адрес	№ паспорта доступности	Название организации	Форма собствен ности	Выпестоящая организация	Виды оказываемы х услуг	Категории населения	Категори и инвалидо в	Испол- нитель ИПР (да,нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: Внутренняя структура Реестра (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел - объекты образования

3 раздел - объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 2

3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение						
№№ п/п	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б».

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.

Утверждаю
Директор МАОУ СШ № 55

М.С.Мухатаева
« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1 . Наименование (вид) объекта: объект образования.
1.2. Адрес объекта: 660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Транзиная, дом, 40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1507,8 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5234 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1967.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023г.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55», краткое: МАОУ СШ № 55.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Павлова, дом, 70.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): главное управление образования администрации города Красноярска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Урицкого, дом, 117.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность:

-посещаемость 120 чел.

-вместимость, пропускная способность 70 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, длительность пребывания 12 часов.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность:

-посещаемость 120 чел.

-вместимость, пропускная способность 70 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- маршруты пассажирского транспорта: автобус № 8, 55, 56, 78, до остановки общественного транспорта «Злобино»;

- маршруты пассажирского транспорта: автобус № 8, 55, 56, 78 до остановки общественного транспорта «Менделеева».

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Злобино» (нечетная сторона улицы) 440 м.; от остановки общественного транспорта «Менделеева» (четная сторона улицы) 430 м.

3.2.2. Время движения (пешком) от остановки транспорта «Злобино» (нечетная сторона улицы) 6 мин.; от остановки общественного транспорта «Менделеева» (четная сторона улицы) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры). Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДЧ- И (С, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (Г, У, К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП- И (Г, У) ДЧ – И (С, К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (С, К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (С, К) ДЧ- И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия на центральных и групповых входах в здание
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР в служебном санитарно- гигиеническом помещении на 1 этаже здания, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по текущему ремонту: июль, 2022 года.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: условная доступность всех зон объекта для О, С, Г, У. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

Утверждаю
Директор МАОУ СШ № 55
_____ М.С.Мухатаева
«_____» _____ 20__ г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1 . Наименование (вид) объекта: объект образования.
1.2. Адрес объекта: 660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Транзитная, дом, 40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1507,8 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5234 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1967.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55», краткое: МАОУ СШ № 55.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660122, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, дом, 70.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): главное управление образования администрации города Красноярска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом, 117.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, длительность пребывания 12 часов.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршруты пассажирского транспорта: автобус № 8, 55, 56, 78 до остановки общественного транспорта «Злобино» ;

- маршруты пассажирского транспорта: автобус № 8, 55, 56, 78 до остановки общественного транспорта «Менделеева».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Злобино» (нечетная сторона улицы) 440 м.; от остановки общественного транспорта «Менделеева» (четная сторона улицы) 430 м.

3.2.2 время движения (пешком) от остановки транспорта «Злобино» (нечетная сторона улицы) 6 мин.; от остановки общественного транспорта «Менделеева» (четная сторона улицы) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Осиовные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капнтальный ремонт, организационные мероприятия на центральных и групповых входах в здание
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР служебного санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания, организационные

		мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СШ № 55
_____ М.С.Мухатаева
«__» _____ 202__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования.
1.2. Адрес объекта: 660122, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Транзитная, дом ,40.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 1507,8 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже) кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5234 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1967, последнего капитального ремонта, 2012 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55», краткое: МАОУ СШ № 55.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660122, Россия, Красноярский край г. Красноярск, ул. Академика Павлова, дом, 70.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту на пассажирском транспорте

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: маршруты пассажирского транспорта: автобус № 8, 55, 56, 78, до остановки общественного транспорта «Злобино»;

- маршруты пассажирского транспорта: автобус № 8, 55, 56, 78 до остановки общественного транспорта «Менделеева».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Злобино» (нечетная сторона улицы) 440 м.; от остановки общественного транспорта «Менделеева» (четная сторона улицы) 430 м.

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДЧ- И (С, О, Г, У)	1,2,3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (У, Г С, К,	6,7,8,9

		О)	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (У, Г С, К, О)	3-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП – И (У, Г) ДУ – И (К, О, С)	23-27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, У, Г, С, К)	28,29,30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О, У, Г, С, К)	31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (С, К) ДЧ – И (О, У, Г)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Объект признан доступным частично-избирательно для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить организацию ситуативной помощи при оказании услуг. Наличие ясной информации на всех зонах обеспечит полную доступность для лиц с нарушением интеллекта. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и в зоне оказания услуг (при согласовании отклонений от нормативных требований с ВОИ) позволит добиться доступности для лиц с нарушением опорно – двигательного аппарата. Оказание ситуационной помощи во всех зонах позволит добиться доступности для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение. (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР служебного санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения текущего ремонта: июль, 2022 года.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: условная доступность всех зон ДООУ для О, С, Г, У.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 1 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании	па _____ 2 _____ л.
4.Зоны целевого назначения объекта	на _____ 3 _____ л.
5.Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 1 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 1 _____ л.

Руководитель рабочей группы
Директор МАОУ СШ № 55

М.С.Мухатаева _____
(подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР И.Н.Маркина _____
(подпись)

Заместитель директора по УВР С.Б.Шмонова _____
(подпись)

Заведующий хозяйством Т.Г.Каштальянова _____
(подпись)

Старший воспитатель Е.А.Самылина _____
(подпись)

В том числе:

Председатель местной организации

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Кировского района В.Д.Легасов _____
(подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Комиссия _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 55» (МАОУ СШ №55),
Дошкольное структурное подразделение
660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Транзитная, дом, 40
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2		все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4,5	-наличие неровностей поверхности пути;	все	- замена покрытия путей движения;	ТР, ТСР
1.3	Пандус (наружный)	нет		отсутствие	(Г,С,У)	-установить пандусы	Капитальный ремонт
1.4	Автостоянка и парковка	нет		-отсутствует парковка	все	- организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Текущий ремонт, ТСР, капитальный

							ый ремонт, организа ционные мероприят ия
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
Территория, прилегающая к здаанию (учаетку)	ВНД(К) ДЧ – И (С, О, У, Г)	Текущий ремонт,ТСР, капитальный ремонт, организационные мероприятия

1 ЭТАП - К- ДУ, О – ДУ, С – ДУ, Г, У – ДП,
2 ЭТАП – К, О – ДЧ, С – ДУ, Г, У - ДП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - достуино частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 55» (МАОУ СШ №55),
Дошкольное структурное подразделение
660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Транзитная, дом, 40
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	нет					
2.2	Входная площадка (перед дверью)		6,7,8, 9	- отсутствие пандусов; - несоответствие размеров площадки (глубина менее 1,5 м.); - отсутствие водоотвода; - отсутствие дренажных и водосборных решеток;	все	- установить пандусы; - реконструк ция площадки; - установить водоотвод, дренажные решетки;	ТР, ТСР, Орг, КР
2.3	Дверь (входная)		1,2	- расположение домофонов на высоте более 1,1 м.; - несоответствие ширины дверного проёма (менее 0,9 м.); - отсутствие на петлях дверей фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто»; - несоответствие	все	- установить домофоны на высоте не более 1,1 м., доводчики, пороги не более 0,025 м., - задепа дверного	ТР, Орг.

				высоты порога(более 0,025 м.); - отсутствие противоударной полосы на полотне двери; - отсутствие смотровых панелей из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола на полотне дверей.		полотна на полотно с противоударными полосами, смотровым и панелями из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола	
2.4	Тамбур		10-13	- несоответствие размеров тамбуров (глубина - менее 1,8 м, ширина - менее 2,2 м.); - отсутствие дренажных и водосборных решеток.	все	- согласовать с ООИ отклонения от нормативов; - заменить напольное покрытие в тамбурах	ТР, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует системная информация на входе	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к нункту 4.1 Акта обследования
Входа (входа) в здание	ДЧ – И (Г, У К, С, О)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - достунно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 55» (МАОУ СШ №55),
Дошкольное структурное подразделение

660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Транзитная, дом, 40
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Работы по адаптации объектов			
		Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	14	- отсутствие легкоуправляе мых, легкодоступны х с обеих сторон ручек (ручки круглой формы); - расположение ручек дверей менее чем 0,4 м. от боковой панели;	все	-изменить расположение дверных ручек и их форму	ТР
				- несоответствие ширины путей движения при движении кресла-коляски в одном направлении (не менее 1,5 м.); - несоответствие ширины путей движения при	К	-организовать ситуационну ю помощь - согласовать с ООИ отклонения от нормативов	Орг

				встречном движении (не менее 1,8 м.); - отсутствие зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре; - отсутствие свободного пространства около столов не менее 0,9 х 1,5 м.; - отсутствие пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью (глубина не менее 1,5 м. (при открывании "к себе") и ширина не менее 1,5 м.)			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15,16	- несоответствие ширины маршей (не менее 1,35 м.); - отсутствие поручней с одной стороны маршей, - несоответствие высоты поручней (не более 0,5 м.) - отсутствие рельефного обозначения этажей	все	- организовать ситуационную помощь - согласовать с ООИ отклонения от нормативов	Орг
				- наличие ступеней, имеющих	ОС		

				ребро с закруглением радиусом более 0,05 м;			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь			- отсутствие легкоуправляемых, легкодоступных с обеих сторон ручек (ручки круглой формы); - отсутствие информирующих обозначений помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м., в том числе, рельефными знаками)	Все	- изменить расположение дверных ручек и их форму; -разместить информацию о помещениях на стене со стороны дверной ручки с дублированным рельефным шрифтом	ТР, ТСП
		есть	17,18	- несоответствие ширины дверных проёмов (не менее 0,9 м.); - отсутствие на петлях дверей фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто»; - несоответствие высоты порогов (не более 0,025 м.); - отсутствие противоударных полос на полотне	К	- согласовать с ООИ отклонения от нормативов; -организовать ситуационную помощь; - демонтаж порогов;	ТР, Орг

				дверей; - отсутствие смотровых панелей из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м. от уровня пола на полотне дверей.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	17,18	- несоответствие ширины дверных проёмов (не менее 0,9 м. дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); - несоответствие ширины дверных проёмов (не менее 1,2 м. дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях);	К	- организовать ситуационную помощь - согласовать с ООИ отклонения от нормативов	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне			- наличие открытых металлических наружных лестниц на путях эвакуации со 2 этажа здания;	все	- организовать ситуационную помощь - согласовать с ООИ отклонения от нормативов	Орг
	Специальные требования к зоне		31	- отсутствие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами, перед		- организовать комплексную систему информации от входа на нути движения до зон целевого	ТСР

				поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м. объекта информации; в том числе, визуальной (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков) и тактильной (рифленной поверхности)		назначения и санитарно – гигиеническим помещениям	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ – И (К,, О, С, Г, У)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого носещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55» (МАОУ №55),
Дошкольное структурное подразделение
660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Транзитная, дом,40
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	23,26,27	- несоответствие ширины дверных проёмов (не менее 0,9 м.); - несоответствие высоты порогов (не более 0,025 м.); - отсутствие подходов к оборудованию и мебели(не менее 0,9м.)	К	- согласовать с ООИ отклонения от нормативов; - демонтаж порогов; - организовать ситуационную помощь.	ТР, Орг
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	24,25	- несоответствие ширины дверных проёмов (не менее 0,9 м.);	К	- организовать ситуационную помощь - согласовать	Орг

						ь с ООИ отклонения от иормативов	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			- отсутствие информирующ их обозначений помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.,в том числе, рельефными знаками)	все	- разместнтть информаци ю о помещения х на стене со стороны дверной ручки с дублирован ным рельефным шрифтом	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к нункту 3.4 Акта обследования)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
Зоны целевого назначения здания (целевого носещения объекта)	ДП – И (У, Г), ДУ – И (С, К, О)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
Кабинетная форма	ДП – И (У, Г), ДУ – И (С, К, О)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
Зальная форма	ДП – И (У, Г), ДУ – И (С, К, О)	текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслужнвания

Комментарий к заключению:_____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55» (МАОУ №55),

Дошкольное структурное подразделение

660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск,

ул. Транзитная, дом, 40

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	28,29	- отсутствие оборудования замкнутых пространств двусторонней связью с диспетчером или дежурным - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - отсутствие аварийного освещения; - несоответствие ширины кабины (менее 1,65 м.) и глубины (менее 1,8 м.); - отсутствие рядом с унитазом пространства для кресла-коляски; - отсутствие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей; - несоответствие	все	- установить кнопку вызова персонала; - установить аварийное освещение; - согласовать с ООИ отклонения от нормати	ТСР, ТР, Орг

				ширины проходов (не менее 1,8 м.) между рядами умывальников, уборных, писсуаров		вов - размест ить крючки для одежды, костыле й и других принадл ежносте й - согласов ать с ООИ отклоне ния от нормати вов - организо вать ситуаци онную помощь	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			- отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; - отсутствие информирующих обозначений (рядом с дверью, на высоте от 1,4 до 1,75 м.); - отсутствие информирующих рельефных обозначений; - отсутствие водопроводных кранов рычажного	все	- установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения; - разместить информ	ТСР, ТР, Орг

				или нажимного действия; - отсутствие управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины		ирующи е обознач ения (рядом с дверью, на высоте от 1,4 до 1,75 м.); - размест ить информ ирующи е рельефн ые обознач ения; - установ ить водопро водные краны рычажн ого или нажимн ого действи я; - оборудо вать управле ние спуском воды в унитазе на боковой стене кабины; - организо вать ситуаци онную помощь - согласов ать с ООИ отклоне	
--	--	--	--	--	--	--	--

						ния от нормати вов	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ – И (Г, У)	ТСР, ТР, Орг

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, канитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 55» (МАОУ СШ №55),
Дошкольное структурное подразделение
660094, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. Транзитная, дом,40
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		все	Организовать размещение акустической системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта	ТР,ТС Р, Орг
6.2	Акустические средства	нет	- отсутствие системы акустической информации	Г		
6.3	Тактильные средства	нет		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне		-нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания мест посещения	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	ТР,ТСР, Орг

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)



Фото № 1.



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание.

Центральный вход

Фото № 6



Фото № 7

	
Фото № 8	Фото № 9

Тамбур.

	
Фото № 10	Фото № 11

	
Фото № 12	Фото № 13

I Результаты обследования:
3. Пути (и путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Коридор.






Фото № 15



Фото № 16

Дверь



Фото № 17



Фото № 18



Фото № 20



Фото № 22

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого назначения объекта)
Кабинетная форма обслуживания.**



Фото № 23

Зальная форма обслуживания.




Фото № 24



Фото № 25



Фото № 26



Фото № 27

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений



Фото № 28



Фото № 29



Фото № 30

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте




Фото № 31

Утверждаю
Директор МАОУ СП № 55
М.С.Мухатаева
« _____ » _____ 20__ г.

План адаптации для МГН объекта
МАОУ «Средняя школа № 55»
Дошкольное структурное подразделение
660094,г.Красноярск, ул.Транзитная, дом, 40.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид раб оты	ЭТАП работ ы*	Необходимое финансирова ние	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия						
1.1	- установить доступные для всех групп инвалидов элементы информации об объекте	все	ГР			по мере поступления финансирования	администрация
1.2	- провести инструктаж (обучение) персонала по оказанию ситуативной помощи МГН на объекте	все	орг	1		ежегодно	администрация

1.3.	- организовывать ситуационную помощь на всех путях движения по ОУ с закреплением ответственных сотрудников за встречу и сопровождение МГН на объекте	все	орг	1		по мере поступления финансирования	администрация
1.4.	Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов	все	КР, орг	2		по мере поступления финансирования	администрация
1.5.	- согласовать с ООИ отклонения от нормативов	все	орг	1	-	2021-2030	администрация
1.6.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтных работ для создания безбарьерной среды	все	ТР	1		по мере поступления финансирования	администрация
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1	- информационные стенды с дублированием информации рельефным шрифтом (шрифтом Брайля) с изменением наименования учреждения	все	ТСР, ТР	2		по мере поступления финансирования	администрация
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						

	- замена покрытия путей движения к зданию с нанесением цветовой и тактильной маркировки	все	ТСР, ТР	2		по мере поступления финансирования	административная
3.2	По входу в здание						
	- установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	все	ТР			по мере поступления финансирования	администрация
	- замена дверного полотна на полотно с противударными полосами, смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола	К,О	КР	2		по мере поступления финансирования	администрация
	-установить домофоны на высоте не более 1,1м., доводчики, пороги не более 0,025 м.,	К,О	КР, ТР	2		по мере поступления финансирования	администрация
	- реконструкция площадки у входа в здание, установка водостоков, дренажных решеток	все	КР	2		по мере поступления финансирования	администрация
	- установить пандусы на входах в здание	все	КР	1		по мере	администра

						поступления финансирова ния	ция
3.3	По путям движения в здании					по мере поступления финансирова ния	админист рация
	- установить на лестницах на пути движения МГН нормативные поручни	все	КР	2		по мере поступления финансирова ния	администра ция
	- установить пандусы при входе	все	КР,ТР	1		по мере поступления финансирова ния	администра ция
	- изменить расположение дверных ручек и их форму	все	ТР	1		по мере поступления финансирова ния	администра ция
3.4	По зоне оказания услуг						
	- демонтаж порогов высотой более 0,25 м	К,О	КР	2		по мере поступления	администра ция

инистра
инистра
инистра